



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Zębowice, dnia 05.03.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Zębowice : www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 519766-N-2018 z dnia 21.02.2018 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Czy Zamawiający dopuści także do zastosowania oczyszczalni, które pracują w hybrydowej technologii zanurzonego złoża biologicznego ze sterowaniem procesu technologicznego wg. modułu SBR, które pomyślnie przeszły wszystkie badania w notyfikowanej przez UE jednostce badawczej wg normy PN-EN 12566-3:2005 + A2:2013 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania oczyszczalni proponowane przez wykonawcę.

2. Czy Zamawiający dopuści także do zastosowania oczyszczalni wykonane z twardego PE, bardziej odpornego na działania związków chemicznych niż beton, a których wystarczająca wytrzymałość potwierdzona została wynikami badań przeprowadzonych przez notyfikowaną w UE jednostkę badawczą wg normy PN-EN 12566-3:2005 + A2:2013 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania oczyszczalni wykonane z twardego PE.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ w następujący sposób :

Zamawiający dokonuje poprawienia nw. omyłek w dokumentach postępowania :

1. **W części Nr 1 :** Rozbudowa Stacji Wodociągowej „Knieja” gm. Zębowice w przedmiarze robót należy wykreślić następującą pozycję, która została zamieszczona omyłkowo:

„dz. IV ST-04 Roboty elektryczne poz. 34 ST-04 Automatycznie uruchamiany przewoźny agregat prądowórczy 30 kVA kpl 1”

2. **W części Nr 2** : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Siedliska, Prusków, Kadłub Wolny, Radawie, Knieja, Zębowice:
- 1) W przedmiarze robót w poz. 55 na str. 21 nastąpiła omyłka pisarka w adresie nieruchomości:
 - jest: ZĘBOWICE, ul. Opolska 25, dz. nr 1437
 - powinno być : ZĘBOWICE, Opolska 5, dz. nr 1437
 - 2) W tabeli 1b Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków (finansowane ze środków budżetu gminy) nastąpiła omyłka pisarka w adresie nieruchomości:
 - jest poz. 60 : KADŁUB WOLNY ul. Murka 10, dz. nr 412
 - powinno być poz. 60 : KADŁUB WOLNY ul. Szkolna 10, dz. nr 412

Wójt Gminy Zębowice
Waldemar Czaja

